



NOTES

- ① = 4-25/16(G)SQ.MM. THW IN IMC TO 5DPPT IN MDP
- ①0 = 1-10 THW (Ground Wire) IN IMC
- ①1 = 1-50 THW (System Ground Wire) IN IMC
- ①2 = 1-70 BARE COPPER CONDUCTOR (LIGHTNING Ground Wire) IN 25mm. PVC

ระบบไฟฟ้าเข้ารับ ชั้น.1,2 และชั้น.3

มาตรฐาน 1 : 100

OWNER :	
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
DESIGNER :	
	
บริษัท มาสเตอร์ นาย จำกัด 193/20 ถนนพิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา เขต คูสิต กม. 10300 Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-6837	
สถาปนิก	
บุษยง สมสิทธิ์	ว.ศ.บ. 499
สมพงษ์ ธีรวิฑูรย์	ภ.ศ.บ. 2775
รัฐฤทธิ์ ฤทธิพันธ์	ภ.ศ.บ. 8777
วิศวกรโครงสร้าง	
ศอภรณ์ สังขะว	ธ.บ. 4907
วิศวกรสุขาภิบาล	
วิศวกรไฟฟ้า	
บุษยง สมสิทธิ์	ศ.พ.ค. 2679
ภูมิสถาปนิก	
ภาวิมล อารักษ์ สมสิทธิ์	ภ.ศ.บ. 4446
มัณฑนากร	
นางศศิภา ไกรภักดิ์	
เขียนแบบ	
ธนภูมิ ชัยศรีดำรงเดช	
CHECKED	DATE :
APPROVED	
โครงการ	
แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา	
อาคาร ค.ส.ล. ชั้น 3	
สถานที่ตั้ง	
แบบแสดง	
แบบมาตรฐาน " Type - C "	
ระบบไฟฟ้าเข้ารับ ชั้น.1,2 และ ชั้น.3	
SCALE :	DATE :
1 : 100	10 กุมภาพันธ์ 2549
CHECKED :	
JOB NO :	EE-11
2005-03	
FILE NAME :	
2005-EE-11	
DRAWING NO :	
ALL RIGHT RESERVED :	
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ แบบที่ หมดหรือส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในโครงการ อื่นหรือเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ	
REVISIONS :	DATE :
1. แก้ไขแบบ	25 ตุลาคม 2549

