



REVISIONS	DATE

NOTE
 • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
 • NO DIMENSION SHALL BE SCALED
 • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



DESIGNER
AREA AREA CO.,LTD.
 111/1 Ladprao23 Ladprao23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก

อลงกรณ์ ตราชู	สน.1013ฉ
วันชัย บุญวณิชชัย	สน.1547ก
พรชัย กิติวรรณประเสริฐ	สน.2492ก
วิบูลย์ เจริญวรารัตน์	สน.1102ฉ

ASSISTANT ARCHITECT

เกษียร งาม	สน.4023
วิศวกวี ธีระกิจ	สน.3303
คณีย์ สว่างใจ	สน.4358

วิศวกรสถาปัตยกรรม

สุวิทย์ วาณิชชยาภรณ์	สปท.1748
ศิริชัย จันทร์สุภา	ปวฉ.

วิศวกรไฟฟ้า

บรรจง เจริญกิจพิบูลผล	วพท.162
ชัยวัฒน์ ชี้อรรถ	ภทท.5414

วิศวกรเครื่องกล

ณัฐ นิตินัน	สน.1483
-------------	---------

มีถิ่นพำนัก

พิรลุด สุวรรณเกษมวิทย์	สน.4250ก
สิทธิชัย อุณณะพันธ์	สน.บ.ภ(ชาย)บ

DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
อาคารสำนักงานสาขา

ที่ตั้ง
 สาขาของ จ.จันทบุรี

แบบแปลน
 แปลนพื้นที่ชั้น 3
 แปลนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า

FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	AC3-04
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

NOTE :

- สำหรับเครื่องปรับอากาศในห้องผู้จัดการ, ห้องรับแขก, ห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้ 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ติดตั้งไว้ใกล้ชุดเครื่องเป่าลมเย็น (ตามแบบ) หรือตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- สำหรับเครื่องปรับอากาศบริเวณที่ทำการ, ห้องเคลียร์งาน ให้ติดตั้ง 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ไว้ที่ใต้ฝ้าเพดานบริเวณ RETURN AIR GRILLE และเครื่องเป่าลมเย็นรวมทั้งจะต้องมี REMOTE ON-OFF SWITCH W/LAMP ไปรวมกันยังจุดที่กำหนดไว้ตามแบบ หรือ ตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเดิน POWER มาที่นี้ให้ มี SAFETY SWITCH LOAD BREAK SWITCH บริเวณที่ตั้ง CONDENSING UNIT
- ท่อน้ำทิ้งจะเดินลอย หรือฝังผนังเป็นไปตามผู้ควบคุมงานกำหนดที่หน้างานจริง
- ท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่เดินทะลุผนังนอกอาคารจะต้องมีการอุดกันน้ำให้เรียบร้อย

แปลนพื้นที่ชั้น 3
 มาตรฐาน 1 : 100

แปลนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า
 มาตรฐาน 1 : 100

