



ไดอะแกรมระบบน้ำประปา

ไดอะแกรมระบบระบายน้ำเสีย

หมายเหตุ

- BP1 มีความสามารถในการจ่ายน้ำที่อัตราการไหล 100 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 18 เมตร ติดตั้งพร้อมถังความดันปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลิตร,มอเตอร์ 1P,220V,50 Hz. 0.64 kW.
- BP2 มีความสามารถในการจ่ายน้ำที่อัตราการไหล 60 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 15 เมตร ติดตั้งพร้อมถังความดันปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลิตร,มอเตอร์ 1P,220V,50 Hz. 0.45 kW.

REVISIONS	DATE	
NOTE • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED • NO DIMENSION SHALL BE SCALED • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION		
OWNER ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 		
DESIGNER 		
111/1 Ladproo23 Ladproo23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536		
สถาปนิก		
อลงกรณ์ ตราชู	สน.1013ก	
วินัย บุญวิเชียร	สน.1547ก	
พรชัย กิติวรรณประลา	สน.2492ก	
วิบูลย์ เจริญวรานุกูล	สน.1102ล	
ASSISTANT ARCHITECT		
เกียรติภร แฉนฉูวงศ์		
วิศวกรโครงสร้าง		
มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์	สน.4023	
อลงกรณ์ ตราชู	สน.3303	
ศษย์ สว่างฉม	สน.4358	
วิศวกรสถาปัตยกรรม		
สุภัทรา วาณิชยกุล	สพ.1748	
ศิริชัย จันทร์สุภา	ปวฉ.	
วิศวกรไฟฟ้า		
บรรจง เจริญกิจพิบูลผล	วพ.162	
ชัยวัฒน์ ชี้อุดร	ภพ.5414	
วิศวกรเครื่องกล		
ณัฐ นิธิพน	สน.1483	
มีถิ่นฐานการ		
พีรลุด สุวรรณเกษวิชัย	สน.4250ก	
สิทธิชัย ถิ่นยงพันธ์	สน.บ.6(ภายใน)	
DRAWN	จตุณ อ่อนจิ่ง	DATE
CHECKED		
APPROVED		
โครงการ อาคารสำนักงานสาขา		
ที่ตั้ง ล้าชาลรรพยา จ.ชัยนาท		
แบบแปลน ไดอะแกรมระบบน้ำดื่มและน้ำเสีย		
FILE NO	DRAWING NO	
DATE	SN-02	
15-02-2543		
SUB TOTAL	GRAND TOTAL	

