



NOTES

- แนวท่อน้ำทิ้งหุ้มฉนวนหนา 1/2 นิ้ว ทำ SLOPE 1:100ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในครอบพีวีซีสำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปล่อยทิ้งที่กันลาดใกล้ RD)
- แนวท่อ DISCHARGE & SUCTION หุ้มฉนวนหนา 3/4 นิ้ว ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในครอบพีวีซีสำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ตำแหน่งติดตั้งชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ สูงจากพื้นอาคาร 1.80 ม.

หมายเหตุ (REMARK)

1. ALL SAG. , RAG. เป็น AL. เคลือบสีขาว
2. ALL CHAMBER ยึดซีมหนา 10 มม. กรุโดยรอบพร้อมโครงและกั๊กด้วย FOAM RUBBER หนา 1"
3. FLX. DUCT Ø 4"
4. ALL SAGV. CHAMBER SAG. ขนาด 0.20x0.30 m.

ระบบระบายอากาศ และ ระบบปรับอากาศ ชั้น.2

มาตราส่วน 1 : 100

OWNER :  ราชการเพื่อการศึกษา และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER :  M

บริษัท มาสคอนาย จำกัด
193/20 ถนนพิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา เขต คูสิต กม. 10300
Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-6837

สถาปนิก	
บุบง สนิทิม	ว.ศ. 499
สมพงษ์ หิรัญศักดิ์	ว.ศ. 2775
รัฐ ฤทธิพันธ์	ว.ศ. 8777
วิศวกรโครงสร้าง	
โชติภร ไชยวิจารณ์	ตย. 4632
วิศวกรสุขาภิบาล	
วิศวกรไฟฟ้า	
บุบงช่วย ศรีบุญจันทร์	สพ. 2679
ภูมิสถาปนิก	
ภาวิมล อารัต สนิทิม	ว.ศ. 4446
ผู้จัดการ	
ณรงค์กร ไชยเกิดศรี	
เขียนแบบ	
ธณูมิ ชัยชัยดำรงเดช	
CHECKED	DATE :
APPROVED	
โครงการ	
แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา	
อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น	
สถานที่ตั้ง	
แบบแสดง	
แบบมาตรฐาน " Type - A "	
ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ชั้น.2	
SCALE :	DATE : 31 ตุลาคม 2548
CHECKED :	AC1-03
JOB NO : 2005-02	
FILE NAME : 2005-AC03	
DRAWING NO :	
ALL RIGHT RESERVED :	
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ แบบที่ หมดหรือส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้ไปใช้ในโครงการ อื่นหรือเพื่อคนอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ	
REVISIONS :	DATE :

