



NOTE :

- 1.) สำหรับเครื่องปรับอากาศในห้องผู้จัดการ, ห้องรับแขก, ห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้ 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ติดตั้งไว้ใกล้ชุดเครื่องเป่าลมเย็น (ตามแบบ) หรือตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- 2.) สำหรับเครื่องปรับอากาศบริเวณโถงทำการ, ห้องเคลียร์งาน ให้ติดตั้ง 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ไว้ที่ใต้หน้าเตดานบริเวณ RETURN AIR GRILLE เครื่องเป่าลมเย็นรวมทั้งจะต้องมี REMOTE ON-OFF SWITCH W/LAMP ไปรวมกันยังจุดที่กำหนดไว้ตามแบบ หรือ ตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- 3.) ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเดิน POWER มาทิ้งไว้ให้ ณ SAFETY SWITCH LOAD BREAK SWITCH บริเวณที่ตั้ง CONDENSING UNIT
- 4.) ท่อน้ำทิ้งจะเดินลอย หรือ สังกะเน้งเป็นไปตามผู้ควบคุมงานกำหนดที่หน้างานจริง
- 5.) ท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่เดินทะลุผนังอาคารจะต้องมีการอุดกันน้ำให้เรียบร้อย

แปลนพื้นชั้น 1
 มาตรฐาน
 1 : 100



แปลนพื้นชั้น 2
 มาตรฐาน
 1 : 100

REVISIONS	DATE

NOTE

- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA CO.,LTD.
 111/1 Ladprao23 Ladprao23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก

อลงกรณ์ ตรีธาตุ	ฉ.ฉ.1013ฉ.
วันชัย บุญวณิชชัย	ฉ.ฉ.1547ฉ.
พรชัย กิติวรรณประเสริฐ	ฉ.ฉ.2492ฉ.
วิบูลย์ เจริญวราราคู	ฉ.ฉ.102ฉ.

ASSISTANT ARCHITECT

เกษียร งาม	ฉ.ฉ.1013ฉ.
วิศวกฤษ ธีรกร	ฉ.ฉ.1013ฉ.
มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์	ฉ.ฉ.4023
อลงกรณ์ ตรีธาตุ	ฉ.ฉ.3303
ศรายุทธ สว่างใจ	ฉ.ฉ.4358

วิศวกรสถาปัตย์

สุวิทย์ วาณิชชยาภรณ์	ฉ.ฉ.1748
ศิริชัย จันทร์สุภา	ป.ฉ.

วิศวกรไฟฟ้า

บรรจง เจริญกิจพิบูลผล	ว.พ.ฉ.62
ชัยวัฒน์ ชี้อรรถ	ภ.พ.ฉ.5414

วิศวกรเครื่องกล

ณัฐ นิติน	ฉ.ฉ.1483
-----------	----------

มีถิ่นฐานการ

พีรลุด สุวรรณเกษวิชัย	ฉ.ฉ.4250ฉ.
สิทธิชัย อุณะพันธ์	ฉ.ฉ.บ.ภ.ฉ.ฉ.ฉ.

DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
อาคารสำนักงานสาขา

ที่ตั้ง
 สาขาหนองหาน จ.อุดรธานี

แบบแปลน
 แปลนพื้นชั้นกลาง
 แปลนพื้นชั้น 2

FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	AC1-03
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

