


**SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.**

UNIT No.	QTY SET(S)	AREA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	UNIT DATA (EACH)						REMARK.
				MATCHING CAPACITY (MBH.)	SUPPLY AIR (CFM.)	REFRIGERANT LINE SIZING		DRAIN PIPE SIZE (INCH ø)	ELECTRICAL SYSTEM (V/ø/HZ.)	
						LIQUID (INCH ø)	SUCTION (INCH ø)			
CDU/EV-201	1	COMP.	W	12.0	400	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-202 TO 204	3	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
CDU/EV-205,206	2	ผู้จัดการ , ชั้นแรก	C	18.0	600	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-301 TO 304	4	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
<p><b>NOTE.</b></p> <p>1.) DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75±2°FDB / 55±5%RH</p> <p>2.) AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FDB</p> <p>3.) SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F</p> <p>4.) TYPE OF FAN COIL UNIT , C = CEILING TYPE , W = WALL TYPE</p> <p>5.) REFRIGERANT LINE (SUCTION LINE) ให้หุ้มฉนวนอย่างความหนาไม่น้อยกว่า 3/4" ,DRAIN PIPE ให้หุ้มฉนวนอย่างความหนาไม่น้อยกว่า 1/2"</p> <p>6.) CONDENSING UNIT ของเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำต้องติดตั้ง 36,000 บีทียู ขึ้นไป ทุกเครื่อง ต้องเป็นชนิดที่พัดลมระบายความร้อนเดียว เป่าลมร้อนขึ้นด้านบน</p>										

**VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.**

UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX EXT. STATIC (INCH. WG)	APPROX POWER MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/ø/HZ.)	
V-201	1	PFW	สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
V-202,203	2	PFW	ผู้จัดการ , ชั้นแรก	100	-	0.03	220/1/50	
V-301,303,304	3	PFW	ห้องน้ำ , สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
<p><b>NOTE.</b></p> <p>1.) TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED</p> <p>2.) ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมตัวรับพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด พัดลมให้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่</p>								

REVISIONS	DATE
<p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED</li> <li>• NO DIMENSION SHALL BE SCALED</li> <li>• ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION</li> </ul>	
<p>OWNER</p> <p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> 	
<p>DESIGNER</p> <p><b>AREA</b> AREA CO.,LTD.</p> <p>111/1 Lodproo23 Ladysao Chaluchok Bangkok 10900 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536</p>	
<p>สถาปนิก</p> <p>อลงกรณ์ ทรายชู ๑๓.10.13๘</p> <p>วิชัย บุญนิตย์ ๑๓.15.47.๗</p> <p>นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ ๑๓.11.02๘.</p> <p>นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ ๑๓.35.43.๗.</p>	
<p>วิศวกรโครงสร้าง</p> <p>นายสัมพันธ์ สุทธานนท์ ๑๓.๑2.70</p> <p>นายนิพนธ์ ทอมา ๑๓.49.33</p>	
<p>วิศวกรสุขาภิบาล</p> <p>นายสยาม จันทิวัฒน์ ๗.๗.7840</p> <p>นายอรรถวิวัฒน์ อุดตะปะการกรม</p> <p>นายชิตชัย ชีวลาชัยเวีย</p>	
<p>วิศวกรไฟฟ้า</p> <p>นายชัยวัฒน์ ชัยตรง ๗.๗.5414</p> <p>นายวิชัย ทองนพรัตน์ ๗.๗.17725</p>	
<p>วิศวกรเครื่องกล</p> <p>นายสยาม จันทิวัฒน์ ๗.๗.7840</p>	
<p>มีเนทนาการ</p> <p>นายชิตชัย อุนะพันธ์ ๑๓.๗.๗๕๗๗</p> <p>นายอาทิตย์ กุศลจรพรต ๑๓.๗.๗</p> <p>นายธีระพงษ์ ๑๓.๗.๗</p>	
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	
<p>โครงการ</p> <p>ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา (สำนักงาน 3 ชั้น)</p>	
<p>ที่ตั้ง</p>	
<p>แบบแปลน</p> <p>ตารางเครื่องปรับอากาศ และ ระบายอากาศ</p>	
FILE NO	DRAWING NO
0203	AC1-02
DATE	
21 / 02 / 2003	
SUB TOTAL	GRAND TOTAL
4	

