



- NOTES
- --- --- แนวท่อน้ำทิ้ง รั่วซึม จำนวนหนา 1/2 นิ้ว ทำ SLOPE 1:100 ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำซึมลงดิน (เปลี่ยนที่กันลาดใกล้ RD)
 - — — แนวท่อ DISCHARGE & SUCTION รั่วซึม จำนวนหนา 3/4 นิ้ว ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำซึมลงดิน (เปลี่ยนที่กันลาดใกล้ RD)
 - [IT] ตำแหน่งติดตั้งชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ สูงจากพื้นอาคาร 1.80 ม.

**ระบบระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศ ชั้น.3**

มาตราส่วน 1 : 100

OWNER : **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

DESIGNER :

บริษัท มาตเดชาชัย จำกัด
183/20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพฯ 10300
Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-4837

สถาปนิก	
บุญจง สมสิทธิ์	ว.ศด. 499
สมพงษ์ ธีรวิบูลย์	ภ.ศด. 2775
ชรัส สุทธิพันธ์	ภ.ศด. 8777
วิศวกรโครงสร้าง	
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์	ว.ย. 1032
วิศวกรสุขาภิบาล	
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์	ว.ย. 1032
วิศวกรไฟฟ้า	
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์	ว.ย. 1032
ภูมิสถาปนิก	
ภาวิณี ช่าง	ภ.ศด. 4446
มัณฑนากร	
นางสาว โพรเจกต์	
เขียนแบบ	
ธนภูมิ ชัยศรีดำรงเดช	
CHECKED	DATE :
APPROVED	
โครงการ	
แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา	
อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น	
สถานที่ตั้ง	
แบบแสดง	
แบบมาตรฐาน " Type - B "	
ระบบระบายอากาศ	
ระบบปรับอากาศ ชั้น.3	
SCALE :	DATE : 31 ตุลาคม 2548
CHECKED :	AC1-04
JOB NO : 2005-02	
FILE NAME : 2005-A204	
DRAWING NO :	
ALL RIGHT RESERVED :	
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ และทั้ง นามและชื่อส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้ไปใช้ในโครงการ อื่นหรือเพื่อประโยชน์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ	
REVISIONS :	DATE :

