



วงจรไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับลิฟท์โกธนาอาคาร

- หมายเหตุ**
- T3 = TIMER SWITCH เวลา 18:00-06:00 น.
 - B = CONTACTOR BOX สำหรับควบคุมการทำงานของ สำหรับแสงสว่าง ลิฟท์โกธนาอาคาร ตามที่ระบุซึ่งควบคุมการปิด เปิดตามเวลาโดย T3 โดย CONTACTOR แต่ละชุดต้องมีขนาดทนกระแสได้ไม่น้อย 30 A.

แปลนอาคาร
 มาตรฐาน 1 : 100

SYMBOL
 [Symbol] = CIRCUIT BREAKER 1P,15AT IC>=10KA IN STEEL BOX
 2x4-THW, 1x2.5-70/G, IN 3/4" EMT.
 (สำหรับติดตั้งแสงสว่าง)

REVISIONS	DATE

NOTE

- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA AREA CO.,LTD.
 111/1 Ladprao23 Ladprao23 Chatchok Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก

อลงกรณ์ ตรีธาตุ	สน.1013ก
วันชัย บุญวิเชียร	สน.1547ก
พรชัย กิติวรรณประสาร	สน.2492ก
วิบูลย์ เจริญวรานุกูล	สน.102ล

ASSISTANT ARCHITECT

เกษียร งามแลนดูวงศ์	
วิศวกรโครงสร้าง	
มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์	สน.4023
อลงกรณ์ ตรีธาตุ	สน.3303
คณัย สว่างใจม	สน.4358

วิศวกรสถาปัตยกรรม

สุภัทรา วาณิชยกุล	สพท.1748
ศิริชัย จันทร์กุล	ปวฉ.
วิศวกรไฟฟ้า	
บรรจง เจริญกิจพิบูลผล	วพท.162
ชัยวัฒน์ ชี้อตรง	ภพท.5414

วิศวกรเครื่องกล

ณัฐ นิติน	สน.1483
มีถิ่นฐานการ	
พิรลุด สุวรรณเกษวิชัย	สน.4250ก
สิทธิชัย อุริยะพันธ์	สน.บ.(ภายใน)

DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
 อาคารสำนักงานสาขา

ที่ตั้ง
 สาขาสาทรพญา จ.เชียงใหม่

แบบแปลน ระบบไฟฟ้า
 แบบแปลนควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง, ตู้รับไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า แปลนอาคาร

FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	EE-12
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

