

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อาคารสำนักงาน สาขาสูง จ.จันทบุรี

ระบบปรับอากาศ และ ระบบระบายอากาศ

REVISIONS	DATE

NOTE
 • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
 • NO DIMENSION SHALL BE SCALED
 • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER

 111/1 Ladproo23 Ladysao Chulachok Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก
 อธิการณ์ ตรีธาตุ ลฉ.1013ฉ
 วินัย บุญนิตย์ ลฉ.1547ฉ
 พรชัย กิติวรรณประลาภ ลฉ.2492ฉ
 วิบูลย์ เจริญวรานันท์ ลฉ.102ฉ

ASSISTANT ARCHITECT
 เกียรติกร แลนสุวรรณ

วิศวกรเครื่องจักร
 มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์ ลฉ.4023
 อธิการณ์ ตรีธาตุ ลฉ.3303
 ดนัย สว่างฉม ลฉ.4358

วิศวกรสุขาภิบาล
 สุภัทร วาณิชยกุล ลพฉ.1748
 ศิริชัย จันทร์กุล ปวฉ.

วิศวกรไฟฟ้า
 บรรจง เจริญกิจพิบูลย์ ลพฉ.162
 ชัยวัฒน์ ชื่อดวง ภพฉ.5414

วิศวกรเครื่องกล
 ณัฐ นิตินัน ลฉ.1483

มีถิ่นฐานการ
 พิรลุด สุวรรณเกษะวิทย์ ลฉ.4250ฉ
 สิทธิชัย อุนนยะพันธ์ ลฉ.บ.(ภายใน)

DRAWN DATE
 CHECKED
 APPROVED
























โครงการ
 อาคารสำนักงานสาขา

ที่ตั้ง
 สาขาสูง จ.จันทบุรี

แบบแปลน
 ลารบัญญัติ และ สัญลักษณ์

FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	AC3-01
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

ลารบัญญัติแบบ		
เลขที่แบบ	รายละเอียด	มาตราส่วน
AC3-01	ลารบัญญัติแบบ และ สัญลักษณ์	-
AC3-02	ตารางเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	-
AC3-03	แปลนพื้นที่ชั้นล่าง และชั้นที่ 2	1 : 100
AC3-04	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 3 และชั้นหลังคา	1 : 100
AC3-05	แบบมาตรฐานทั่วไป	-

SYMBOLS AND ABBREVIATION			
LETTER SYMBOLS.		FITTING SYMBOLS.	
ABBREVIATION.	DESCRIPTION.	ABBREVIATION.	DESCRIPTION.
AMCC.	AIR CONDITIONING MOTOR CONTROL CENTER.		ELBOW 90°
°C	DEGREE CELCIUS.		ELBOW 45°
CD.	CEILING DIFFUSER WITH VOLUME DAMPER.		ELBOW LOOKING UP.
Cm.	CENTIMETRE.		ELBOW LOOKING DOWN.
D.	DRAIN.		ELBOW REDUCING.
DN.	DOWN.		LONG RADIUS ELBOW.
EAG.	EXHAUST AIR GRILLE.		TEE LOOKING UP.
°F.	DEGREE FAHRENHEIT.		TEE LOOKING DOWN.
FAG.	FRESH AIR GRILLE WITH VOLUME DAMPER AND INSECT SCREEN.		CONNECTION TOP.
FD.	FLOOR DRAIN.		CONNECTION BOTTOM.
FRD.	FIRE DAMPER.		TEE.
GRD.	GRAVITY DAMPER.		REDUCER.
IAG.	INTAKE AIR GRILLE WITH INSECT SCREEN.		REDUCER CONCENTRIC.
IN.WG.	INCH WATER GAUGE.		REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT.
KW.	KILOWATT.		REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN.
LEV.	LEVEL.		LATERAL.
LSD.	LINEAR SLOT DIFFUSER.		FLANGE.
MAX.	MAXIMUM.		UNION.
MBH.	1000 BTUH		REMOVABLE CAP END.
MIN.	MINIMUM.		BLIND FLANGE END.
m.	METRE.		CLEANOUT OR PLUG.
mm.	MILLIMETRE.		STRAINER WITH BLOW-OFF.
ND.	NEAREST DRAIN.		FLOOR DRAIN BY OTHER.
PVC.	POLYVINYL CHLORIDE.		
RAG.	RETURN AIR GRILLE.		
RD.	ROOF DRAIN.		
SAG.	SUPPLY AIR GRILLE WITH VOLUME DAMPER.		
SP.	SERVICE PANEL.		
TAG.	TRANSFER AIR GRILLE.		
VD.	VOLUME DAMPER.		
CFM.	CUBIC FEET PER MINUTE.		
APB-201	PANELBOARD FOR AIR CONDITION (2 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF PANELBOARD.)		
VPB-104	PANELBOARD FOR VENTILATION FAN (1 = No. OF FLOOR , 04 = No. OF UNIT.)		
CDU-101	AIR COOLED CONDENSING UNIT (1 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF UNIT)		
EV-101	EVAPORATOR UNIT FOR DIRECT EXPANSION (1 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF UNIT)		
V-302	VENTILATION FAN (3 = No. OF FLOOR , 02 = No. OF UNIT.)		

