



NOTE :

- 1.) สำหรับเครื่องปรับอากาศในห้องผู้จัดการ, ห้องรับแขก, ห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องมี 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ติดตั้งไว้ใกล้ตู้เครื่องปรับอากาศ (ตามแบบ) หรือตามแต่ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- 2.) สำหรับเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องทำงาน, ห้องเครื่องรับ โทรทัศน์ 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ไว้ที่ด้านเพดานบริเวณ RETURN AIR GRILL หรือที่เป่าลมเย็นรวมทั้งจะต้องมี REMOTE ON-OFF SWITCH W/LAMP ไปรวมกันยังจุดที่กำหนดได้ตามแบบ หรือ ตามแต่ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง
- 3.) ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเดิน POWER สายที่ 1 ให้ ณ SAFETY SWITCH LOAD BREAK SWITCH บริเวณที่ตั้ง CONDENSING UNIT
- 4.) ท่อน้ำทิ้งจะเดินลอย หรือ ฝังผนังเป็นไปตามผู้ควบคุมงานกำหนดที่หน้างานจริง
- 5.) ท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อจ่ายยาไฟฟ้า ที่เดินทะลุผนังอาคารจะต้องมีการอุดกั้นน้ำให้เรียบร้อย

CONDENSING UNIT ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 36,000 บีทียู ขึ้นไป ทุกเครื่อง ต้องเป็นชนิดที่มีลมระบายความร้อนด้วย เป่าลมร้อนขึ้นด้านบน

REVISIONS	DATE

NOTE

- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA
 AREA CO.,LTD.
 111/1 Lodpro23 Lodpro23 Chulachok Bangkok 10900
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก

อลงกรณ์ ศรีราช	สน.10138
วิชัย บุญผด้อย	สน.547ก
นายวิบูลย์ เจริญราษฎร์	สน.1022ฉ.
นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ	สน.3543ฉ.
นายวิชัย เจริญสุพรรณ	สน.1762
วิศวกรเครื่องจักร	
นายสัมพันธ์ สุรนาทน	สน.6270
นายนิพนธ์ พงษ์มา	สน.4933
วิศวกรสุขาภิบาล	
นายสยาม จันทิวัฒน์	ภ.ท.7840
นายจรัสจักรน	อุตค.และปรกกรม
นายสิทธิชัย ชีวะสารบริษัท	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายชัยวัฒน์ ชัยธรรม	ภ.ท.5414
นายวิเชียร ทองนพรัตน์	ภ.ท.1725
วิศวกรเครื่องกล	
นายสยาม จันทิวัฒน์	ภ.ท.7840
มีนาคม 2558	
นายสิทธิชัย อุยระพันธ์	สน.น.ภ.ท.ช.น
นายวิชัย สุวรรณพศ	ศ.ช.น.
นายอติละ ชูวงศ์	ศ.ช.น.
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
 ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา (สำนักงาน 2 ชั้น)
 ที่ตั้ง

แบบแปลน
 แปลนติดตั้งระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชั้นล่าง ชั้น.2

FILE NO 0203	DRAWING NO AC1-03
DATE 05 / 11 / 2002	
SUB TOTAL 4	GRAND TOTAL

Area-A2(roll) 390x600mm.

