



ไดอะแกรมระบบน้ำประปา

ไดอะแกรมระบบระบายน้ำเสีย

หมายเหตุ

- BP1 มีความสามารถในการจ่ายน้ำที่อัตราไหล 100 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 18 เมตร ติดตั้งพร้อมถังความดันปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลิตร,มอเตอร์ 1P,220V,50 Hz. 0.64 kW.
- BP2 มีความสามารถในการจ่ายน้ำที่อัตราไหล 60 ลิตร/นาที ที่แรงดันน้ำ 15 เมตร ติดตั้งพร้อมถังความดันปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลิตร,มอเตอร์ 1P,220V,50 Hz. 0.45 kW.

REVISIONS	DATE
NOTE • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED • NO DIMENSION SHALL BE SCALED • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION	
OWNER ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 	
DESIGNER 	
111/1 Ladprao23 Ladprao23 Ladyao Chulachok Bangkok 10900 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536	
สถาปนิก อลงกรณ์ ตราชู ลน.1013ฉ วินัย บุญวณิชย์ ลน.1547ก พรชัย กิติวรรณประลาธ ลน.2492ก วิบูลย์ เจริญวรานุกูล ลน.102ฉ	
ASSISTANT ARCHITECT เกียรติภร แลนสุวรรณ	
วิศวกรโครงสร้าง มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์ ลย.4023 อลงกรณ์ ตราชู ลย.3303 ดนัย ลวาภิฉม ลย.4358	
วิศวกรสุขาภิบาล สุภัทร วาณิชยกุล ลพ.1748 ศิริชัย จันทร์กุล ปวฉ.	
วิศวกรไฟฟ้า บรรจง เจริญกิจพิศมผล วพ.162 ชัยวัฒน์ ชี้อตรง ภพ.5414	
วิศวกรเครื่องกล ณัฐ นิตินน ลน.1483	
มีถิ่นฐานการ พิรลุด สุวรรณเกษวิทย์ ลน.4250ก สิทธิชัย อุณหะพันธ์ ลน.บ.ภายิน	
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	
โครงการ อาคารสำนักงานสาขา ที่ตั้ง สาขาหนองหาน จ.อุดรธานี แบบแปลน ระบบสุขาภิบาล ไดอะแกรมระบบน้ำดีและน้ำเสีย	
FILE NO	DRAWING NO
DATE 15-02-2543	SN-02
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

