

SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	AREA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	UNIT DATA (EACH)						REMARK.
				MATCHING CAPACITY (MBH.)	SUPPLY AIR (CFM.)	REFRIGERANT LINE SIZING		DRAIN PIPE SIZE (INCH Ø)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
						LIQUID (INCH Ø)	SUCTION (INCH Ø)			
CDU/EV-201	1	COMP.	C	12.0	400	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	
CDU/EV-202 TO 204	3	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
CDU/EV-205,206	2	ผู้จัดการ , รับแขก	C	18.0	600	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	
CDU/EV-301 TO 304	4	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
<p>NOTE:</p> <p>1.) DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75±2°FDB / 55±5%RH</p> <p>2.) AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FDB</p> <p>3.) SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F</p> <p>4.) TYPE OF FAN COIL UNIT , C = CEILING</p>										

VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX EXT. STATIC (INCH, WG)	APPROX POWER MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
V-101	1	PFW	PUMP	200	-	0.03	220/1/50	
V-102	1	PFW	EE.	1,000	-	0.2	220/1/50	
V-103	1	PFW	ATM	100	-	0.03	220/1/50	
V-201,202	2	PFW	JAN , สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
V-203,204	2	PFW	ผู้จัดการ , สำนักงาน	100	-	0.03	220/1/50	
V-301 OT 304	4	PFW	ห้องน้ำ , สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
<p>NOTE:</p> <p>1.) TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED</p> <p>2.) ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมตู้รับพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด พัดลมไว้บนบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่</p>								

REVISIONS	DATE
<p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED • NO DIMENSION SHALL BE SCALED • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION 	
<p>OWNER</p> <p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p>	
<p>DESIGNER</p> <p>AREA AREA CO.,LTD.</p> <p>111/1 Ladprao23 Ladprao Chatuchak Bangkok 10900 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536</p>	
<p>สถาปนิก</p> <p>อลงกรณ์ ตราชู ลธ.1013ฉ</p> <p>วันชัย บุญฉวีชัย ลธ.1547ก</p> <p>พรชัย กิติวรรณประลากร ลธ.2492ก</p> <p>วิบูลย์ เจริญวราราม ลธ.102ฉ</p>	
<p>ASSISTANT ARCHITECT</p> <p>เกษียรภรณ์ แลนดูวงศ์</p> <p>วิศวกรรมเครื่องกล</p> <p>มานะ จรุงพงษ์ศักดิ์ ลธ.4023</p> <p>อลงกรณ์ ตราชู ลธ.3303</p> <p>คณัย สวาภิฉม ลธ.4358</p>	
<p>วิศวกรสถาปัตยกรรม</p> <p>สุภัทรา วาณิชชยาภรณ์ ลพ.1748</p> <p>ศิริชัย จันทร์สุภา ปว.ล</p>	
<p>วิศวกรไฟฟ้า</p> <p>บรรจง เจริญกิจพิบูลย์ วพ.162</p> <p>ชัยวัฒน์ ชื่อดวง ภพ.5414</p>	
<p>วิศวกรเครื่องกล</p> <p>ณัฐ นิตินัน ลธ.1483</p>	
<p>มีถิ่นฐานการ</p> <p>พิรลุด สุวรรณเกษวิทย์ ลธ.4250ก</p> <p>สิทธิชัย อุ่นยะพันธ์ ลธ.บ.(ภายใน)</p>	
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	
<p>โครงการ</p> <p>อาคารสำนักงานสาขา</p> <p>ที่ตั้ง</p> <p>ลาชาบลุง จ.จันทบุรี</p> <p>แบบแปลน</p> <p>ตารางเครื่องปรับอากาศ และ ระบายอากาศ</p>	
FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	AC3-02
SUB TOTAL	GRAND TOTAL

