






















ขนาดการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เปลี่ยนระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ

๘

ลํารับัญแบบ		
เลขที่แบบ	รายละเอียด	มาตราส่วน
AC-01	ลํารับัญแบบ และ สัญลักษณ์	-
AC-02	ตารางเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	-
AC-03	แปลนติดตั้งระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชั้น.2 ,ชั้น.3	1 : 100
AC-04	แปลนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้นดาดฟ้า	1 : 100
AC-05	แบบมาตรฐานทั่วไป	-

SYMBOLS AND ABBREVIATION			
LETTER SYMBOLS.		FITTING SYMBOLS.	
ABBREVIATION.	DESCRIPTION.	ABBREVIATION.	DESCRIPTION.
AMCC.	AIR CONDITIONING MOTOR CONTROL CENTER.		ELBOW 90°
°C	DEGREE CELCIUS.		ELBOW 45°
CD.	CEILING DIFFUSER WITH VOLUME DAMPER.		ELBOW LOOKING UP.
Cm.	CENTIMETRE.		ELBOW LOOKING DOWN.
D.	DRAIN.		ELBOW REDUCING.
DN.	DOWN.		LONG RADIUS ELBOW.
EAG.	EXHAUST AIR GRILLE.		TEE LOOKING UP.
F.	DEGREE FAHRENHEIT.		TEE LOOKING DOWN.
FAG.	FRESH AIR GRILLE WITH VOLUME DAMPER AND INSECT SCREEN.		CONNECTION TOP.
FD.	FLOOR DRAIN.		CONNECTION BOTTOM.
FRO.	FIRE DAMPER.		TEE.
GRD.	GRAVITY DAMPER.		REDUCER.
IG.	INTAKE AIR GRILLE WITH INSECT SCREEN.		REDUCER CONCENTRIC.
IN.WG.	INCH WATER GAUGE.		REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT INVERT.
KW.	KILOWATT.		REDUCER ECCENTRIC STRAIGHT CROWN.
LEV.	LEVEL.		LATERAL UNION.
LSD.	LINEAR SLOT DIFFUSER.		REMOVABLE CAP END.
MAX.	MAXIMUM.		BLIND FLANGE END.
MBH.	1000 BTUH		CLEANOUT OR PLUG.
MIN.	MINIMUM.		STRAINER WITH BLOW-OFF.
m.	METRE.		FLOOR DRAIN BY OTHER.
mm.	MILLIMETRE.		
ND.	NEAREST DRAIN.		
PVC.	POLYVINYL CHLORIDE.		
RAG.	RETURN AIR GRILLE.		
RD.	ROOF DRAIN.		
SAG.	SUPPLY AIR GRILLE WITH VOLUME DAMPER.		
SP.	SERVICE PANEL.		
TAG.	TRANSFER AIR GRILLE.		
VD.	VOLUME DAMPER.		
CFM.	CUBIC FEET PER MINUTE.		
APB-201	PANELBOARD FOR AIR CONDITION (2 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF PANELBOARD.)		
VPB-104	PANELBOARD FOR VENTILATION FAN (1 = No. OF FLOOR , 04 = No. OF UNIT.)		
CDU-101	AIR COOLED CONDENSING UNIT (1 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF UNIT)		
EV-101	EVAPORATOR UNIT FOR DIRECT EXPANSION (1 = No. OF FLOOR , 01 = No. OF UNIT)		
V-302	VENTILATION FAN (3 = No. OF FLOOR , 02 = No. OF UNIT.)		



กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กองบริหารอาคารสำนักงาน

แบบ
ก่อสร้างอาคาร สนนง.
สาขา มาตรฐาน 3 ชั้น
(บันไดซ้าย)

สถาปนิก
นายวิเศษ เจริญวาที สนนง.
นายวิฑูรย์ เจริญสุรินทร์ สนนง.
นายศุภวัฒน์ พงษ์สุวรรณ สนนง.

วิศวกร
นายชัชชัย อุระพันธ์ สนนง.
นายศุภวัฒน์ เจริญสุรินทร์ สนนง.

วิศวกรโยธา
นายชัชชัย อุระพันธ์ สนนง.
นายศุภวัฒน์ เจริญสุรินทร์ สนนง.

วิศวกรไฟฟ้า
นายชัชชัย อุระพันธ์ สนนง.
นายศุภวัฒน์ เจริญสุรินทร์ สนนง.

ผู้ควบคุมงาน
นายชัชชัย อุระพันธ์ สนนง.
นายศุภวัฒน์ เจริญสุรินทร์ สนนง.

เขียนแบบ

ตรวจแบบ

แก้ไขแบบ

วันที่ มกราคม 2545

แบบแสดง

ลํารับัญแบบ และ สัญลักษณ์

FILES NO.	แผ่นที่
sum d ในมาตรฐานชั้น	AC-01
เลขที่แบบ	รวม
	5

