

SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	AREA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	UNIT DATA (EACH)						REMARK.
				MATCHING CAPACITY (MBH.)	SUPPLY AIR (CFM.)	REFRIGERANT LINE SIZING		DRAIN PIPE SIZE (INCH Ø)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
						LIQUID (INCH Ø)	SUCTION (INCH Ø)			
CDU/EV-101	1	COMP.	W	12.0	400	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-102 TO 104	3	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
CDU/EV-105,106	2	ผู้จัดการ , รับแขก	C	18.0	600	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-201 TO 204	4	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	

**NOTE.** 1.) DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75±2°FDB / 55±5%RH  
 2.) AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FDB  
 3.) SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F  
 4.) TYPE OF FAN COIL UNIT , C = CEILING TYPE , W = WALL TYPE  
 5.) REFRIGERANT LINE (SUCTION LINE) ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 3/4" ,DRAIN PIPE ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 1/2"  
 6.) CONDENSING UNIT ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 36,000 บีทียู ขึ้นไป ทุกเครื่อง ต้องเป็นชนิดมีพัดลมระบายความร้อนด้วย เป่าลมย้อนขึ้นด้านบน

VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.


UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX. EXT. STATIC (INCH. WG)	APPROX. POWER MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
V-101	1	PFW	สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
V-102,103	2	PFW	ผู้จัดการ , รับแขก	100	-	0.03	220/1/50	
V-201,203,204	3	PFW	ห้องน้ำ , สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	

**NOTE.** 1.) TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED  
 2.) ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมตัวรับพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด พัดลมให้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่

REVISIONS	DATE

**NOTE**  
 • ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED  
 • NO DIMENSION SHALL BE SCALED  
 • ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

**OWNER**  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

**DESIGNER**  
  
 111/1 Ladpro23 Ladsoo Chulachok Bangkok 10900  
 Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

**สถาปนิก**  
 อลภรณ์ ทรายู ลน.1013ล  
 วินัย บุญนิตย์ ลน.1547ก  
 นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ ลน.102ล.  
 นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ ลน.3543ก.  
 นายวิเศษชัย เจริญปุระ ลน.1762

**วิศวกรโครงสร้าง**  
 นายสัมพันธ์ สุพรรณนท์ ลน.6270  
 นายนิพนธ์ ทอมา ลน.4933

**วิศวกรสุขาภิบาล**  
 นายสยาม จันทิวัฒน์ กน.7840  
 นายอานันท์จรน อุดตะประกกรม  
 นายชิตชัย ชีวลาภย์รักษา

**วิศวกรไฟฟ้า**  
 นายชัยวัฒน์ ชัยตรง กพ.5414  
 นายวินัย ทองนพรัตน์ กพ.1725

**วิศวกรเครื่องกล**  
 นายสยาม จันทิวัฒน์ กน.7840

**ช่างเขียน**  
 นายสิทธิชัย อุนะพันธ์ ลน.เบ.เกษม  
 นายอภิสิทธิ์ กุศลจรพศ ศษ.บ.  
 นายธีระเดช ชูพงษ์ ศษ.บ.

**DRAWN**      **DATE**  
 CHECKED  
 APPROVED

**โครงการ**  
 ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา (สำนักงาน 2 ชั้น)

**ที่ตั้ง**  
 แบริ่ง

**แบบแปลน**  
 ตารางเครื่องปรับอากาศ และ ระบายอากาศ

FILE NO 0203	DRAWING NO AC1-02
DATE 05 / 11 / 2002	
SUB TOTAL 4	GRAND TOTAL

Area-A2(roll) 390x600mm.

