

SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET.	AERA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	MATCHING CAPACITY (MBH)	SUPPLY AIR (CFM)	REFRIGERANT LINE SIZE (INCH Ø)			ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/Hz.)	REMARK.
						LIQUID (INCH Ø)	SUCTION (INCH Ø)	DRAIN (INCH Ø)		
CDU/EV 201	1	ผู้จัดการ	W	13.0	390	1/4"	1/2"	1/2"	220/1/50	DIGITAL WIRE CONTROL W / DISPLAY
CDU/EV 202-203	2	ที่ทำการสาขา	CD	360	1130	3/8"	5/8"	3/4"	380/3/50	
CDU/EV 204	1	ห้องประชุม	CD	24.0	670	3/8"	5/8"	1/2"	220/1/50	
CDU/EV 205	1	ห้องคอมพิวเตอร์	W	0.90	400	1/4"	1/2"	1/2"	220/1/50	
CDU/EV 301-303	3	ที่ทำการหน่วย	CD	30	1130	3/8"	5/8"	3/4"	380/3/50	DIGITAL WIRE CONTROL W / DISPLAY

NOTE:

- DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75 ±2°FDB / 55 ±5% RH
- AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FWB
- SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F
- TYPE OF FAN COIL UNIT , C = CEILING TYPE , W = WALL TYPE CASSETTED TYPE PRECESSED CEILING TYPE WITH DUCT
- REFRIGERANT LINE (SUCTION LINE) ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 3/4" DRAIN ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 1/2"

VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX EX STATIC (INCH. WG)	APPROX POWER MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
V - 101	1	PEW	ห้อง ATM	100	-	0.05	220/1/50	
V - 201	1	PEW	ผู้จัดการ	100	-	0.05	220/1/50	
V - 202 - 206	5	PEW	ที่ทำการสาขา, ห้องประชุม	200	-	0.05	220/1/50	
V - 301-302	2	PEW	ที่ทำการหน่วย	200		0.05	220/1/50	

NOTE:

- TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED
- ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมตู้รับพร้อมลวดที่ เปิด-ปิด ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่

OWNER :  วิชาการเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER : 

บริษัท มาสคอนาย จำกัด
193/20 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300
Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-6837

สถาปนิก

บุญจง สมธิทิน	ร.ศ.ด. 499
สมพงษ์ หิรัญศักดิ์	ร.ศ.ด. 2775
รัฐ ฤทธิพันธ์	ร.ศ.ด. 8777

วิศวกรโครงสร้าง

ศอภรณ์ สังขะว	ศ.ช. 4907
---------------	-----------

วิศวกรสุขาภิบาล

วิศวกรไฟฟ้า

บุญช่วย ศรีอุดมรินทร์	ศ.พ.ก. 2679
-----------------------	-------------

ภูมิสถาปนิก

ภาวิมล อารักษ์ สมธิทิน	ร.ศ.ด. 4446
------------------------	-------------

มีแผนงานการ

นางศศิกร ไกรภักดิ์

เขียนแบบ

ธนาภูมิ ชัยศรีชัยดำรงเดช

CHECKED DATE :
APPROVED

โครงการ

แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา
อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง

แบบแสดง

แบบมาตรฐาน " Type - C "

ตารางเครื่องปรับอากาศ
และพัดลมระบายอากาศ

SCALE : DATE :
10 กุมภาพันธ์ 2549

CHECKED :
JOB NO : 2005-03
FILE NAME : 2005-0302
DRAWING NO : **AC1-02**

ALL RIGHT RESERVED :
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ แบบที่
หมดหรือส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในโครงการ
อื่นหรือเพื่ออื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ

REVISIONS : DATE :
1. แก้ไขแบบ 25 ตุลาคม 2549

