

SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET	AREA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	UNIT DATA						ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	Remark.
				OF MATCHING CAPACITY (MBH)	SUPPLY AIR (CFM)	REFRIGERANT LIQUID LINE (INCH Ø)	REFRIGERANT SUCTION LINE (INCH Ø)	DRAIN LINE SIZE (INCH Ø)			
CDU/EV 201	1	ผู้จัดการ	CA	180	530	3/8"	5/8"	1/2"	220/1/50	DIGITAL WIRE CONTROL W / DISPLAY	
CDU/EV 202-204	3	ที่ทำการสาขา	CA	330	1130	3/8"	5/8"	3/4"	380/3/50		
CDU/EV 205	1	ห้องคอมพิวเตอร์	W	90	400	1/4"	1/2"	1/2"	220/1/50	REMOTE WIRELESS	
CDU/EV 206	1	BACK OFFICE	W	240	650	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50		
CDU/EV 301-303	3 B	ห้องประชุม, ที่ทำการ	CA	330	1130	3/8"	5/8"	3/4"	380/3/50	DIGITAL WIRE CONTROL W / DISPLAY	

NOTE.

- DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75 ±2° FDB / 55 ±6% RH
- AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FWB
- SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F
- TYPE OF FAN COIL UNIT, C = CEILING TYPE , W = WALL TYPE CASSETTE TYPE
- REFRIGERANT LINE (SUCTION LINE) ให้หุ้มฉนวนอย่างความหนาไม่น้อยกว่า 3/4" , DRAIN PIPE ให้หุ้มฉนวนอย่างความหนาไม่น้อยกว่า 1/2"

VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX STATIC (INCH, WG)	APPROX MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/Ø/HZ.)	
V - 201	1	PEW	ผู้จัดการ	100	-	0.05	220/1/50	
V - 201 - 206	5	PEW	ที่ทำการสาขา	200	-	0.05	220/1/50	

NOTE.

- TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED
- ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมตัวรับพร้อมลวดวิหัย เปิด-ปิด พัดลมให้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่

OWNER :  ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER : 

บริษัท มาสเตอร์บาย จำกัด
183/20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพฯ 10300
Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-4837

สถาปนิก
บุญจง สมบัติ 1.ต.ค. 499
สมพงษ์ ธีรพงศ์ 1.ต.ค. 2775
รัฐ ฤทธิพันธ์ 1.ต.ค. 8777

วิศวกรโครงสร้าง
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์ 1.ต.ค. 1032

วิศวกรสุขาภิบาล
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์ 1.ต.ค. 1032

วิศวกรไฟฟ้า
ดร.สุรพล จิวาภิวัฒน์ 1.ต.ค. 1032

ภูมิสถาปนิก
ภาวิมล ชาร์ต สมบัติ 1.ต.ค. 4446

มัณฑนากร
ณงนวิภา ไชยนิศร์

เขียนแบบ
ธนาภา ชัยศรีดำรงเดช

CHECKED : DATE :
APPROVED

โครงการ
แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา
อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง

แบบแสดง
แบบมาตรฐาน " Type - B "

ตารางเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ

SCALE : DATE : 31 ตุลาคม 2548

CHECKED :

JOB NO : 2005-02
FILE NAME : 2005-0202
DRAWING NO : AC1-02

ALL RIGHT RESERVED :
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ หาก
นโยมนหรือส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้ไปใช้ในโครงการ
อื่นหรือเพื่อประโยชน์ใดโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ

REVISIONS : DATE :

