

หมายเหตุ - RAG และ SAG ทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีขาว



NOTES

- แนวท่อน้ำทิ้งหุ้มฉนวนหนา 1/2 นิ้ว ทำ SLOPE ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในครอบพีวีซีสำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปล่อยทิ้งที่กันลาดใกล้ RD)
- แนวท่อ DISCHARGE & SUCTION หุ้มฉนวนหนา 3/4 นิ้ว ตลอดแนวติดตั้ง ด้านนอกอาคารให้ติดตั้งในครอบพีวีซีสำหรับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- [1] ตำแหน่งติดตั้งชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ ลูกลงจากพื้นอาคาร 1.80 ม.

ระบบระบายอากาศ และ ระบบปรับอากาศ ชั้น.1,2 และชั้น.3

มาตราส่วน

1 : 100

OWNER :	
 <b>ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร</b>	
DESIGNER :	
	
บริษัท มาสคอนาย จำกัด 193/20 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 Tel. 02-282-3455 Fax : 02-281-6837	
<b>สถาปนิก</b>	
บุบผาง สมอทิพย์	ว.ศ.ด. 499
สมพงษ์ หิรัญศักดิ์	ภ.ศ.ด. 2775
รัฐ ฤทธิพันธ์	ภ.ศ.ด. 8777
<b>วิศวกรโครงสร้าง</b>	
ศอพงษ์ สังขะว	ต.ย. 4907
<b>วิศวกรสุขาภิบาล</b>	
<b>วิศวกรไฟฟ้า</b>	
บุบผาช่วย ศิริจวบนิรันดร์	ศ.พ.ก. 2679
<b>ภูมิสถาปนิก</b>	
ภาวิมล อารักษ์ สมอทิพย์	ภ.ศ.ด. 4446
<b>ผู้จัดการ</b>	
นางงศิกร ไชยภักดิ์ศรี	
<b>เขียนแบบ</b>	
ธณูณี ชัยศรีชัยดำรงเดช	
CHECKED	DATE :
APPROVED	
<b>โครงการ</b>	
แบบอาคารมาตรฐานสำนักงานสาขา	
อาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น	
<b>สถานที่ตั้ง</b>	
แบบแสดง	
แบบมาตรฐาน " Type - C "	
<b>ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ชั้น.1,2 และชั้น.3</b>	
SCALE :	DATE :
	10 กุมภาพันธ์ 2549
CHECKED :	
JOB NO :	AC1-03
FILE NAME :	
2005-0303	DRAWING NO :
ALL RIGHT RESERVED :	
ผลงานออกแบบเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ออกแบบ แบบที่	
หมดหรือส่วนใดของแบบ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในโครงการ	
อื่นหรือเพื่อผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ออกแบบ	
REVISIONS :	DATE :
1. แก้ไขแบบ	25 ตุลาคม 2549

