SPLIT TYPE AIR CONDITIONING UNIT SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	AREA SERVED	TYPE OF FAN COIL UNIT	UNIT DATA (EACH)						REMARK.
				MATCHING CAPACITY (MBH.)	SUPPLY AIR (CFM.)	REFRIGERANT LINE SIZING		DRAIN PIPE SIZE (INCH ø)	ELECTRICAL SYSTEM (V/ø/HZ.)	
						LIQUID (INCH ø)	SUCTION (INCH ø)			
CDU/EV-101	1	COMP.	W	12.0	400	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-102 TO 104	3	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	
CDU/EV-105,106	2	ผู้จัดการ , รับแขก	C	18.0	600	3/8"	5/8"	3/4"	220/1/50	WITH WIRELESS REMOTE CONTROL
CDU/EV-201 TO 204	4	สำนักงาน	C	36.0	1,200	1/2"	7/8"	1"	220/1/50	

NOTE.
1.) DESIGN TEMP. OUT SIDE 95°FDB ROOM 75± 2°FDB / 55± 5%RH
2.) AIR ENTERING CONDENSER COIL 95°FDB , ENTERING COOLING COIL 80°FDB / 67°FWB
3.) SATURATED SUCTION TEMP. 40-45°F
4.) TYPE OF FAN COIL UNIT , C = CEILING TYPE , W = WALL TYPE
5.) REFRIGERANT LINE (SUCTION LINE) ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 3/4" ,DRAIN PIPE ให้หุ้มฉนวนยางความหนาไม่น้อยกว่า 1/2"
6.) CONDENING UNIT ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 36,000 บีทียู ขึ้นไป ทุกเครื่อง ต้องเป็นชนิดมีพัดลมระบายความร้อนเดี่ยว เป่าลมร้อนขึ้นด้านบน

VENTILATION FAN UNITS SCHEDULE.

UNIT No.	QTY SET(S)	TYPE OF FAN	AREA SERVED	UNIT DATA (EACH)				REMARK.
				AIR DELIVERY (CFM.)	APPROX EXT. STATIC (INCH, WG)	APPROX POWER MOTOR (KW.)	ELECTRICAL SYSTEM (V/ø/HZ.)	
V-101,102	3	PFW	ห้องมั่นคง, สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	
V-103,104	2	PFW	ผู้จัดการ , รับแขก	100	-	0.03	220/1/50	
V-201,203,204	3	PFW	ห้องน้ำ , สำนักงาน	200	-	0.05	220/1/50	

NOTE.
1.) TYPE OF FAN , PFW = PROPELLER FAN WALL OR WINDOW MOUNTED
2.) ทางผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเป็นผู้จัดเตรียมเต้ารับพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด พัดลมไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พัดลมติดตั้งอยู่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กองบริหารอาคารสำนักงาน

แบบ
ก่อสร้างอาคาร สนง.
สาขา มาตรฐาน 2 ชั้น
(บันไดซ้าย)

สถาปนิก
นายวิบูลย์ เจริญวราวุฒิ สถ.102ส.
นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ สถ.3543ภ.

วิศวกรโยธา
นายสัมพันธ์ ชุทรานนท์ สย. 6270
นายนินนาท ทองมา สย. 4933

วิศวกรไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ ซื่อตรง ภฟก. 5414
นายนันทพล พลกล้า ภฟก. 4998
นายเสรีฐศิริ น้อยวิลัย ภฟก. 14080

สุขาภิบาล
นายอร่ามไรจน์ อุดมะปรากรม
นายปิตชัย ชีชวาลย์ปรีชา

เขียนแบบ

ตรวจแบบ | อนุมัติแบบ

แก้ไขแบบ
ครั้งที่ 1

วันที่ พฤศจิกายน 2544

แบบแสดง

ตารางเครื่องปรับอากาศ
และ ระบายอากาศ

FILES NO. | แผ่นที่ AC1-02

เลขที่แบบ | รวม 4